

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Новодунаєвецька ТГ, с. Лошківці, вул. Центральна, буд. 103

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	6
2	Монтаж віконного блоку	шт.	6
3	Обшивка внутрішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	26,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	24,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок	м. кв.	8,65
2	Відлив віконний, 180x1300 мм	шт.	6
3	Дошка підвіконна, 350x1200 мм	шт.	6

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «привітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Ярмолинецька ТГ, с. Соколівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 63

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	6
2	Монтаж віконного блоку	шт.	6
3	Влаштування віконних перемичок, кутик 100x100	м. пог.	6
4	Обшивка внутрішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	23,0
5	Обшивка зовнішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	23,0
<b>Матеріали</b>			
1	Віконний блок	м. кв.	5,8
2	Відлив віконний, 180x1050 мм	шт.	5
3	Дошка підвіконна, 320x1000 мм	шт.	5
4	Кутик металевий 100x100	м. пог.	6

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «прівітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Новоушицька ТГ, с. Івашківці, вул. Перемоги, буд. 47

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	8
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	8
3	Обшивка внутрішніх відкосів сендвіч панелями	м. пог.	35,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів	м. пог.	35,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок (глухий)	м. кв.	7,75
2	Віконний блок (відкривний)	м. кв.	7,75
3	Відлив віконний, 200x1800 мм	шт.	8

#### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «прівітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №4

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Новоушицька ТГ, с. Писець, вул. Затишна, буд. 18

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	10
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	10
3	Обшивка внутрішніх відкосів сендвіч панелями	м. пог.	28,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів	м. пог.	28,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок	м. кв.	5,51
2	Відлив віконний, 120x830 мм	шт.	7,75

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «провітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №5

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Віньковецька ТГ, с. Віньківці, вул. Квітнева, буд. 49

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	4
2	Монтаж віконного блоку	шт.	4
3	Обшивка внутрішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	15,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	15,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок	м. кв.	4,43
2	Відлив віконний, 240x1400 мм	шт.	4
3	Дошка підвіконна, 250x1100 мм	шт.	4

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «привітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №6

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Віньковецька ТГ, с. Пилипи Олександрівські, вул. Миру, буд. 65

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	6
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	6
3	Обшивка внутрішніх відкосів сендвіч панелями	м. пог.	29,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів	м. пог.	29,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок	м. кв.	7,1
2	Відлив віконний, 120x1700 мм	шт.	6
3	Відлив віконний, 100x1500 мм	шт.	1

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «прівітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №7

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Віньковецька ТГ, с. Пилипи Олександрівські, вул. Набережна, буд. 47

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	5
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	5
3	Обшивка внутрішніх відкосів сендвіч панелями	м. пог.	19,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів	м. пог.	19,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок	м. кв.	6,2
2	Відлив віконний, 160x1400 мм	шт.	5

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «провітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №8

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Віньковецька ТГ, с. Пилипи Олександрівські, вул. Підлісна, буд. 18

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	6
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	6
3	Обшивка внутрішніх відкосів сендвіч панелями	м. пог.	19,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів	м. пог.	19,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок	м. кв.	6,28
2	Відлив віконний, 200x1600 мм	шт.	6

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «провітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №9

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Віньковецька ТГ, с. Майдан Олександрівська, вул. Квітнева, буд. 20

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	10
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	10
3	Обшивка внутрішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	43,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів гіпсокартонними листами з утепленням	м. пог.	41,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок (глухий)	м. кв.	8,28
2	Віконний блок (відкривний)	м. кв.	8,28
3	Відлив віконний, 280x1350 мм	шт.	10
4	Дошка підвіконна, 300x1450 мм	шт.	10

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «провітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №10

Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:  
Хмельницька обл., Віньковецька ТГ, с. Нетечинці, вул. Трудова, буд. 17

Номер за порядком	Назва роботи	Одиниці виміру	Кількість
1	Демонтаж віконного блоку	шт.	10
2	Монтаж віконного блоку (в раму)	шт.	10
3	Обшивка внутрішніх відкосів сендвіч панелями	м. пог.	31,0
4	Обшивка зовнішніх відкосів	м. пог.	31,0
	<b>Матеріали</b>		
1	Віконний блок (глухий)	м. кв.	3,71
2	Віконний блок (відкривний)	м. кв.	3,71
3	Відлив віконний, 140x1060 мм	шт.	10

### Примітка:

- Монтажні розміри віконних отворів, підвіконь, відливів перевірити по місцю.
- Вимоги до віконного блоку: профіль товщиною не менше 70 мм, не менш ніж 5 камерний. Склопакет товщиною не менше 40 мм, 3 скла, енергозберігаючий (мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі 0,90 м<sup>2</sup> ·К/Вт.). Одна з частин вікна повинна відкриватися, а також мати режим «привітрювання».
- Підвіконна дошка повинна бути з ПВХ, білого кольору, матова, з торцевими заглушками.
- Передбачити металевий відлив з вуличної сторони вікна.
- Без москітних сіток.